

KOMUNIKAT NR 1 z dnia 18.09.2026 r.

dla odbiorców wody dostarczanej wodociągiem publicznym Giebułtów podawanej ze zbiornika zlokalizowanego w Modlnicy przy ul. Św. Wojciecha, tj.:

- **miejsowości Modlnica** dot. ulic: *Studzienki, Przy Forcie, Podchruście, Wiązowa, Leśna od nr 44 do nr 60, Częstochowska od nr 1 do nr 63, Św. Wojciecha nr 1,5,7,9, 9A,11,13; Wierzbowa od 20A do 22H; od 12 do 14B; od 24A do 26F;28E; od 30A do 42J.*
- **miejsowości Modlniczka** dot. ulic: *Dworska, Nad Potokiem, Deptak, Starowiejska, Miodowa, Wąwozowa, Okólna, Na Brzezie, Słowiańska nieparzyste od nr 1 do nr 63 oraz nieparzyste od 2 do 56L, Kwiecista, Słoneczna, Łąkowa, Plac Faustyny, Marii, Świętej Faustyny, Zielna, Willowa, Zaulek, Wrzosa, Krakowska, Królewska, Krótka, Instalatorów, Komandosów, Korolowa, Kasztanowa, Palmowa, Zielona, Zacisze, Lipowa, Na Wedonkach, Handlowców, Prof. Adama Rożańskiego, Ekranowa, os Krakowskie Przedmieście.*
- **miejsowości Zabierzów** dot. ulic: *Krakowska 311, Krakowska 317.*
- **miejsowości Brzezie** dot. ulic: *Szlachecka, Działkowa (ogródki działkowe).*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie informuje, że w próbie wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 16.09.2026 r. **wodociągiem publicznym Giebułtów w punkcie zgodności: Modlnica ul. Św. Wojciecha, zbiornik wody**, analiza laboratoryjna wykazała **bakterie grupy coli w ilości 39 jtk/100 ml** (wartość parametryczna 0 jtk/100ml) oraz **Enterokoków w ilości 4 jtk/100 ml** (wartość parametryczna 0 jtk/100 ml).

Jakość wody nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748). PPIS w Krakowie, w dniu 18.09.2026 r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym:

„Woda dostarczana wodociągiem publicznym Giebułtów dla mieszkańców wyżej wskazanych miejscowości, zaopatrywanych w wodę podawaną ze zbiornika wody w Modlnicy ul. Św. Wojciecha

- **nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków,**
- **używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych,**
- **mycia zębów, przemywania otwartych ran,**
- **używana do kąpieli.**

Woda może być wykorzystywana tylko do spłukiwania toalet.”



Spożycie wody skażonej ww. bakteriami może powodować wystąpienie dolegliwości ze strony układu pokarmowego i moczowego oraz gorączkę.

Zarządzający wodociągiem został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu o jakości wody do spożycia przez ludzi.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krakowie**

Adam Jędrzejczyk

**Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

Opracowała: Barbara Paluch, data aktualizacji: 18.09.2026 r.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	e9877e32bdd94850917809c39616aeed	
Nazwa dokumentu	Komunikat Nr 1 18.09.2026.pdf	
Tytuł dokumentu	Komunikat Nr 1 18.09.2026	
Skrót dokumentu	da92da1310f9d540a3daf9e701fa4db63210397e555df4c9ad833d4e4eba6b43	
Wersja dokumentu	1.11	
Data dokumentu	2026-09-18	
Podpis	Podpisany przez	Adam Jędrzejczyk
	Stanowisko podpisu	Adam Jędrzejczyk (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie) PPIS
	Data podpisu	2026-09-18
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 26.306.7	
Data wydruku	2026-09-18	
Autor wydruku	Barbara Paluch (Starszy Asystent) NK	